Кабельный журнал

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Кабель, провод										
			по проекту			способ прокладки					проложен		
	Начало	Конец	Марка	Кол-во, число, сечение жил	Длина м	По конструкциям, м	В лотках сущ-их, м	В лотках пр-мых, м	В металлорукаве, м	В трубе, м	Марка	Кол-во, число, сечение жил	Длина м
1С	ЩСУ-1, I с.ш.	Шкаф ШЭО-1	ВВГнг(А)-LS	4х4	17	2	12	4	-	-	—	—	—
2С	ЩСУ-1, II с.ш.	Шкаф ШЭО-1	ВВГнг(А)-LS	4х4	17	2	12	4	-	-	—	—	—
С1	Шкаф ШЭО-1	Термостат Th1	ВБШвнг(А)-LS	3х1,5	46	-	31	15	-	-	—	—	—
С2	Шкаф ШЭО-1	Термостат Th2	ВБШвнг(А)-LS	3х1,5	41	-	35	4	2	-	—	—	—
С3	Шкаф ШЭО-1	Термостат Th3	ВБШвнг(А)-LS	3х1,5	33	-	26	4	3	-	—	—	—
С6	Шкаф ШЭО-1	Коробка ввода питания Pt6	ВБШвнг(А)-LS	3х4	44	-	19	18	2	5	—	—	—
К1	Шкаф ШЭО-1	Термостат Th6	КВБГнг(А)-LS	7х1,5	44	-	19	18	2	5	—	—	—

Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил, напряжение		Марка				
		ПуВнг(А)-LS	ПуГВнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВБШвнг(А)-LS	КВБГнг(А)-LS
1х4 мм²	0,66 кВ	2	—	—	—	—
1х6 мм²	0,66 кВ	—	6	—	—	—
3х1,5 мм²	0,66 кВ	—	—	—	120	—
3х4 мм²	0,66 кВ	—	—	—	44	—
4х4 мм²	0,66 кВ	—	—	34	32	—
7х1,5 мм²	0,66 кВ	—	—	—	—	44

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина м
ГОСТ 3262-75	25	10

В таблице потребности кабелей и проводов учтены: провод ПуВнг(А)-LS сечением 4 мм² для монтажа на панели ЩСУ-1; провод ПуГВнг(А)-LS сечением 6 мм² желто-зеленый для заземления шкафа ШЭО-1.

Перед нарезкой длины кабелей уточняются по фактически промеренным трассам.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подп.	Дата
1	-	Зам.	459-25	Шевчук	09.25

23528-ЭОБ.КЖ

Разраб.	
Пров.	
Н.контр	
Утв.	

Электрообогрев емкости поз. 0250 и трубопровода налива ГПИПБ

Кабельный журнал

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

АО "Омский каучук" ПКО