

Кабельный журнал

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Кабель, провод								
	Начало	Конец	По проекту			Способ прокладки			Проложен		
			Марка	Кол-во, число, сечение жил	Длина м	В сущ. лотках м	В сущ. кабель- канале м	В метал- лорукаве м	Марка	Кол-во, число, сечение жил	Длина м
СМ001	Щит ГРЩ2, панель 4	Аппарат воздушного охлаждения, электродвигатель вентилятора № 1	ВБШВнг(А)-LS	4x16	140	140	—	—	—	—	—
СМ002	Щит ГРЩ2, панель 1 ЧП 1	Аппарат воздушного охлаждения, электродвигатель вентилятора № 2	ВБШВнг(А)-LS	4x16	140	140	—	—	—	—	—
СМ003	Щит ГРЩ1, панель №9, ф.я.9.4 Резерв	Аппарат воздушного охлаждения, электродвигатель вентилятора № 3	ВБШВнг(А)-LS	4x16	160	160	—	—	—	—	—
СМ004	Щит ГРЩ1, Панель 10 ЧП	Аппарат воздушного охлаждения, электродвигатель вентилятора № 4	ВБШВнг(А)-LS	4x16	160	160	—	—	—	—	—
У1	Щит ГРЩ2, панель 4	Аппарат воздушного охлаждения, кнопочный пост SB001	КВВГнг(А)-LS	5x1,5	140	138	—	2	—	—	—
У2	Щит ГРЩ2, панель 1 ЧП 1	Аппарат воздушного охлаждения, кнопочный пост SB002	КВВГнг(А)-LS	5x1,5	140	138	—	2	—	—	—
У3	Щит ГРЩ1, панель №9, ф.я.9.4 Резерв	Аппарат воздушного охлаждения, кнопочный пост SB003	КВВГнг(А)-LS	5x1,5	160	158	—	2	—	—	—
У4	Щит ГРЩ1, Панель 10 ЧП	Аппарат воздушного охлаждения, кнопочный пост SB004	КВВГнг(А)-LS	5x1,5	160	158	—	2	—	—	—
К1	Щит ГРЩ2, панель 4	Аппаратная, шкаф МР05, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	55	—	55	—	—	—	—
К1.1	Щит ГРЩ2, панель 4	Аппаратная, шкаф МР04, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	55	—	55	—	—	—	—
К1.2	Щит ГРЩ2, панель 4	Аппаратная, шкаф МР06, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	55	—	55	—	—	—	—
К2	Щит ГРЩ2, Панель 1 ЧП 1	Аппаратная, шкаф МР05, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	50	—	50	—	—	—	—
К2.1	Щит ГРЩ2, Панель 1 ЧП 1	Аппаратная, шкаф МР01, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	50	—	50	—	—	—	—
К2.2	Щит ГРЩ2, Панель 1 ЧП 1	Аппаратная, шкаф МР04, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	50	—	50	—	—	—	—
К2.3	Щит ГРЩ2, Панель 1 ЧП 1	Аппаратная, шкаф МР04, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	50	—	50	—	—	—	—
К3	Щит ГРЩ1, Панель 9, ф.я.9.4 Резерв	Аппаратная, шкаф МР05, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	55	—	55	—	—	—	—
К3.1	Щит ГРЩ1, Панель 9, ф.я.9.4 Резерв	Аппаратная, шкаф МР04, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	55	—	55	—	—	—	—
К3.2	Щит ГРЩ1, Панель 9, ф.я.9.4 Резерв	Аппаратная, шкаф МР06, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	55	—	55	—	—	—	—
К4	Щит ГРЩ1, Панель 10 ЧП	Аппаратная, шкаф МР05, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	55	—	55	—	—	—	—
К4.1	Щит ГРЩ1, Панель 10 ЧП	Аппаратная, шкаф МР01, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	55	—	55	—	—	—	—
К4.2	Щит ГРЩ1, Панель 10 ЧП	Аппаратная, шкаф МР04, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	55	—	55	—	—	—	—
К4.3	Щит ГРЩ1, Панель 10 ЧП	Аппаратная, шкаф МР06, клеммник ХТ/КИП	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS	3x2x1,0	55	—	55	—	—	—	—

Потребность кабелей
и проводов

Число и сечение жил Напряжение	Марка		
	ВБШВнг(А)-LS	КВВГнг(А)-LS	МЕТРОЛАН-В-ЭЛЭНГ(А)-LS
4x16 мм ² 0,66 кВ	600	—	—
5x1,5 мм ² 0,66 кВ	—	600	—
3x2x1,0 мм ² 0,66 кВ	—	—	750

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина м
Металлорукав	26	8

Примечания:
1 Схема соединений смотри лист 6.
2 Перед нарезкой длины кабелей уточняются по фактически
промеренным трассам.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

23550-ЭМ.КЖ

АО "Омский каучук" цех гр.И-гр.М
отд. ИПБ

Изм. Колуч Лист № док Подп. Дата

Разраб. Проб.

Н.контр. Утв.

Замена аппарата воздушного
охлаждения поз. ТА-101

Кабельный журнал

АО "Омский каучук"
ПКО

Р 1

Листов

20.04.2025